

**Межрегиональное управление №120 Федерального медико-биологического агентства  
(Межрегиональное управление №120 ФМБА России)**

184682, Мурманская область, г. Снежногорск-2, ул. Бирюкова, д. 5/1  
Тел./факс: (815-30) 6-03-01, e-mail: [fmba-ru120@mail.ru](mailto:fmba-ru120@mail.ru) [www.ru120.fmbaros.ru](http://www.ru120.fmbaros.ru)

**ПРЕДПИСАНИЕ  
ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА, УПОЛНОМОЧЕННОГО  
ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНО-  
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ НАДЗОР**

от 03.10.2018 г.

№ 02-02/2-66

При рассмотрении акта проверки органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица от 03.10.2018 г. № 02-02/1-50 в отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа № 269» (сокращенное наименование – МБОУ ООШ № 269), осуществляющего свою деятельность по адресам: 184682, Мурманская область, г. Снежногорск, ул. Павла Стеблина, д. 19; 184682, Мурманская область, г. Снежногорск, мкр. Скальный, д. 5, выявлены нарушения санитарного законодательства, а так же условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний.

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей, **предписываю:**

По адресу: Мурманская область, г. Снежногорск, ул. Стеблина, д. 19:

1. В соответствии с требованием п. 4.5. СанПиН 2.4.2.2821-10 гардеробы для начальных классов оснастить ячейками для обуви.

**Срок исполнения: до 11.03.2019 г.**

2. В соответствии с требованием п. 6.10. СанПиН 2.4.2.2821-10 обеспечить остекление окон из цельного стеклопакета:

- в учебных помещениях: № 11 (на всех трех окнах), № 308 (на всех трех окнах), № 403 (на среднем окне), № 409 (на двух окнах из трех);

- туалетах: для девочек на 2-м этаже (около учебного помещения № 203), для мальчиков на 2-м этаже (около учебного помещения № 214), для девочек на 3-м этаже (около учебного помещения № 307).

**Срок исполнения: до 11.03.2019 г.**

3. В соответствии с требованием п. 6.8. СанПиН 2.4.2.2821-10 среднее окно в учебном помещении № 404 оборудовать форточкой или откидной фрамугой с рычажными приборами.

**Срок исполнения: до 11.03.2019 г.**

4. В соответствии с требованием п. 7.2.6. СанПиН 2.4.2.2821-10 классные доски в учебных помещениях № 11, № 12 (технология для мальчиков, столярная мастерская), № 13, № 204, № 213, № 303, № 304, № 307, № 311, № 316, № 317, № 406, № 407, № 409 оборудовать местным освещением - софитами, предназначенными для освещения классных досок.

**Срок исполнения: до 11.03.2019 г.**

